Certificaat

KOMO®

kwaliteitsverklaring

kiwa
Partner for progress

Nummer	K65879/03	Vervangt	K65879/02
Uitgegeven	2015-01-01	d.d.	2014-10-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater

Dyka B.V.

VERKLARING VAN KIWA
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering is op basis van BRL 52250 voor Kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater d.d. 29 maart 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater worden periodiek gecontroleerd en de prestatie van Kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater in zijn toepassing is beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat:
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater bij aflevering voldoen aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificaties en productkenmerken, mits Kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring;
- De kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater prestaties leveren die in deze kwaliteitsverklaring met attestering zijn omschreven, mits:
  - Wordt voldaan aan de in deze KOMO-kwaliteitsverklaring omschreven toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);
  - De verwerking geschiedt overeenkomstig de in deze KOMO-kwaliteitsverklaring vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden

In het kader van deze KOMO-kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats op de productie van de overige onderdelen van de kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater of de verwerking van het kunststof infiltratiesysteem voor hemelwater in de kunststof infiltratiesystemen.

B. Meekma

Bouke Meekma
Kiwa

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is.

Certificaathouder
DYKA B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
T 0521-534906
F 0521-534371
I www.dyka.nl

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater

Productkenmerken
Kunststofinfiltratiesystemen, conform BRL52250 “voor Kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater”.

Het infiltratiesysteem is samengesteld uit de volgende producten volgens BRL 52250.

	Product	Specificatie
1	Inzamelpunten	Filterkolken met PVC onderbak en gietijzeren afdekking.
2	Transportleidingen	PVC- buizen voor vrij verval buitenriolering DN 110 t/m DN 630 (SN8) PP-buizen DN 300, 400, 500, 600 en 800
3	Infiltratieleidingen	PVC-buizen voor infiltratie van hemelwater DN 200 t/m DN 630 (SN 8) met geokunststof omwikkeld. PP-buizen DN 300, 400, 500, 600 en 800
4	Infiltratiekratten	PP infiltratie kratten 800 x 800 x 360 (230 liter), 800 x 800 x 660 (420 liter) en 1200 x 600 x 420 mm (285 liter) met Geokunststof (zie 5)
5	Geokunststoffen	Bontec HF 180 / HF 180 ZW
6	Overloop voorzieningen	Overstortkolk

Merken
Merken algemeen:
De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk en de overige verplichte aanduidingen volgens de van toepassing zijnde BRL.

Merken roosters en deksels:
De producten zijn voorzien van de volgende aanduiding:
infiltratie regenwater en/of een waaiermotief.

TOEPASSING EN GEBRUIK
De producten zijn bestemd om te worden toegepast als onderdeel van een infiltratiesysteem voor hemelwater.
Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:
de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

LOGISTIEK
De productie is vastgelegd in de bijlage(n) van de certificatie-overeenkomst.

VERWERKING
Voor de verwerking van de infiltratiesystemen wordt verwezen naar
- NPR 3218/ NEN EN 1610 en
- de installatierichtlijn van de producent.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Dyka B.V.

en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen.

Neem de onder “prestaties” genoemde toepassingsvoorwaarden in acht.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NPR 3218 / NEN EN 1610 Buitenriolering - Aanleg, onderhoud en beproeving van leidingsystemen

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL